

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода
электрической энергии по вводам трансформаторов**

ПС 35/10 "Прибыловская"

яч. №17 ф.08

Дата	Время	напряжение 10, 5 кВ				
		А	кВт	Расч. коэфф.		3000
				Активная энергия		
				Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час
22.06.2019	0	82	-	11691,33	-	-
	1	63	1144,40	11691,63	0,30	900,00
	2	54	980,91	11691,93	0,25	750,00
	3	59	1071,74	11692,18	0,34	1020,00
	4	57	1035,41	11692,52	0,15	450,00
	5	67	1217,06	11692,67	0,32	960,00
	6	40	726,60	11692,99	0,16	480,00
	7	50	908,25	11693,15	0,33	990,00
	8	41	744,77	11693,48	0,20	600,00
	9	70	1271,55	11693,68	0,16	480,00
	10	59	1071,74	11693,84	0,18	540,00
	11	72	1307,88	11694,02	0,28	840,00
	12	65	1180,73	11694,30	0,35	1050,00
	13	48	871,92	11694,65	0,27	810,00
	14	93	1689,35	11694,92	0,21	630,00
	15	65	1180,73	11695,13	0,31	930,00
	16	94	1707,51	11695,44	0,35	1050,00
	17	75	1362,38	11695,79	0,19	570,00
	18	41	744,77	11695,98	0,15	450,00
	19	51	926,42	11696,13	0,32	960,00
	20	73	1326,05	11696,45	0,25	750,00
	21	46	835,59	11696,70	0,17	510,00
	22	76	1380,54	11696,87	0,23	690,00
	23	55	999,08	11697,10	0,15	450,00
	24	57	1035,41	11697,25	0,35	1050,00

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка