

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов**

**Июнь 2019 года**

**СПК "Васильевка"**

ПС-127 ВЛ-10кВ "оп.77-ТП-565", ТП-650											
Дата	Время	напряжение <u>0,4</u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		60	Расч. коэфф.		60
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	48	-	-	-	5178,00	-	-	2444,00	-	-
	1	82	1413,09	471,03	0,95	5178,12	0,12	7,20	2444,04	0,04	2,40
	2	97	1709,40	427,35	0,97	5178,24	0,32	19,20	2444,08	0,08	4,80
	3	41	727,03	161,56	0,98	5178,56	0,18	10,80	2444,16	0,04	2,40
	4	65	1148,62	273,48	0,97	5178,74	0,21	12,60	2444,20	0,05	3,00
	5	60	1011,95	404,78	0,93	5178,95	0,15	9,00	2444,25	0,06	3,60
	6	64	1127,85	281,96	0,97	5179,10	0,16	9,60	2444,31	0,04	2,40
	7	40	712,49	142,50	0,98	5179,26	0,20	12,00	2444,35	0,04	2,40
	8	67	1166,91	345,75	0,96	5179,46	0,27	16,20	2444,39	0,08	4,80
	9	80	1421,57	301,55	0,98	5179,73	0,33	19,80	2444,47	0,07	4,20
	10	73	1222,13	514,58	0,92	5180,06	0,19	11,40	2444,54	0,08	4,80
	11	51	901,79	212,19	0,97	5180,25	0,17	10,20	2444,62	0,04	2,40
	12	58	1030,97	217,05	0,98	5180,42	0,19	11,40	2444,66	0,04	2,40
	13	86	1518,58	366,55	0,97	5180,61	0,29	17,40	2444,70	0,07	4,20
	14	90	1609,97	284,11	0,98	5180,90	0,34	20,40	2444,77	0,06	3,60
	15	62	1082,90	309,40	0,96	5181,24	0,28	16,80	2444,83	0,08	4,80
	16	59	1055,05	188,40	0,98	5181,52	0,28	16,80	2444,91	0,05	3,00
	17	58	1022,11	255,53	0,97	5181,80	0,28	16,80	2444,96	0,07	4,20
	18	58	993,51	350,65	0,94	5182,08	0,17	10,20	2445,03	0,06	3,60
	19	71	1275,99	187,65	0,99	5182,25	0,34	20,40	2445,09	0,05	3,00
	20	68	1217,46	208,71	0,99	5182,59	0,35	21,00	2445,14	0,06	3,60
	21	77	1389,12	163,43	0,99	5182,94	0,34	20,40	2445,20	0,04	2,40
	22	41	732,75	133,23	0,98	5183,28	0,33	19,80	2445,24	0,06	3,60
	23	42	755,26	107,89	0,99	5183,61	0,35	21,00	2445,30	0,05	3,00
	24	46	827,19	118,17	0,99	5183,96	0,35	21,00	2445,35	0,05	3,00

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка