

ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов

Июнь 2019 года

СНТ "Корабел"

ПС-405 "Низовская" яч. № 5 ф.405-01, КТП-4											
Дата	Время	напряжение 0,4 кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		60	Расч. коэфф.		60
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	57	-	-	-	9813,00	-	-	3901,00	-	-
	1	55	864,63	500,57	0,87	9813,19	0,19	11,40	3901,11	0,11	6,60
	2	72	1296,41	172,85	0,99	9813,38	0,30	18,00	3901,22	0,04	2,40
	3	61	1086,55	217,31	0,98	9813,68	0,35	21,00	3901,26	0,07	4,20
	4	43	757,77	189,44	0,97	9814,03	0,28	16,80	3901,33	0,07	4,20
	5	58	1024,92	244,03	0,97	9814,31	0,21	12,60	3901,40	0,05	3,00
	6	77	1251,04	625,52	0,89	9814,52	0,16	9,60	3901,45	0,08	4,80
	7	65	1114,44	390,05	0,94	9814,68	0,20	12,00	3901,53	0,07	4,20
	8	59	995,08	398,03	0,93	9814,88	0,20	12,00	3901,60	0,08	4,80
	9	63	1089,95	348,78	0,95	9815,08	0,25	15,00	3901,68	0,08	4,80
	10	41	728,79	153,43	0,98	9815,33	0,19	11,40	3901,76	0,04	2,40
	11	43	741,01	247,00	0,95	9815,52	0,24	14,40	3901,80	0,08	4,80
	12	63	1085,67	361,89	0,95	9815,76	0,24	14,40	3901,88	0,08	4,80
	13	62	1090,19	282,64	0,97	9816,00	0,27	16,20	3901,96	0,07	4,20
	14	52	910,57	251,19	0,96	9816,27	0,29	17,40	3902,03	0,08	4,80
	15	66	1189,03	153,42	0,99	9816,56	0,31	18,60	3902,11	0,04	2,40
	16	43	754,72	201,26	0,97	9816,87	0,15	9,00	3902,15	0,04	2,40
	17	70	1233,58	308,40	0,97	9817,02	0,32	19,20	3902,19	0,08	4,80
	18	62	1099,41	244,31	0,98	9817,34	0,27	16,20	3902,27	0,06	3,60
	19	83	1456,79	388,48	0,97	9817,61	0,30	18,00	3902,33	0,08	4,80
	20	95	1697,84	308,70	0,98	9817,91	0,33	19,80	3902,41	0,06	3,60
	21	52	933,26	145,82	0,99	9818,24	0,32	19,20	3902,47	0,05	3,00
	22	88	1507,39	532,02	0,94	9818,56	0,17	10,20	3902,52	0,06	3,60
	23	46	804,64	225,30	0,96	9818,73	0,25	15,00	3902,58	0,07	4,20
	24	70	1238,99	285,92	0,97	9818,98	0,26	15,60	3902,65	0,06	3,60

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка