

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по
вводам трансформаторов**

Июнь 2019 года

СНТ "Ленинградец"

ПС-322 "Вырица" ф.322-05, МТП-20

Дата	Время	напряжение 0,4 кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.			Расч. коэфф.		
						50			50		
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	64	-	-	-	8663,00	-	-	3613,00	-	-
	1	43	769,86	131,98	0,99	8663,35	0,35	17,50	3613,06	0,06	3,00
	2	42	726,63	232,52	0,95	8663,70	0,25	12,50	3613,12	0,08	4,00
	3	48	861,47	134,60	0,99	8663,95	0,32	16,00	3613,20	0,05	2,50
	4	53	939,82	208,85	0,98	8664,27	0,27	13,50	3613,25	0,06	3,00
	5	80	1397,29	399,22	0,96	8664,54	0,21	10,50	3613,31	0,06	3,00
	6	95	1674,15	418,54	0,97	8664,75	0,16	8,00	3613,37	0,04	2,00
	7	50	893,60	162,47	0,98	8664,91	0,33	16,50	3613,41	0,06	3,00
	8	53	951,55	146,39	0,99	8665,24	0,26	13,00	3613,47	0,04	2,00
	9	68	1190,74	328,48	0,96	8665,50	0,29	14,50	3613,51	0,08	4,00
	10	62	1086,55	296,33	0,96	8665,79	0,22	11,00	3613,59	0,06	3,00
	11	55	905,34	422,49	0,91	8666,01	0,15	7,50	3613,65	0,07	3,50
	12	75	1332,72	282,70	0,98	8666,16	0,33	16,50	3613,72	0,07	3,50
	13	91	1528,51	629,39	0,92	8666,49	0,17	8,50	3613,79	0,07	3,50
	14	54	954,24	227,20	0,97	8666,66	0,21	10,50	3613,86	0,05	2,50
	15	91	1607,37	385,77	0,97	8666,87	0,25	12,50	3613,91	0,06	3,00
	16	57	1012,87	214,85	0,98	8667,12	0,33	16,50	3613,97	0,07	3,50
	17	90	1506,74	634,41	0,92	8667,45	0,19	9,50	3614,04	0,08	4,00
	18	44	762,16	240,68	0,95	8667,64	0,19	9,50	3614,12	0,06	3,00
	19	51	908,42	181,68	0,98	8667,83	0,20	10,00	3614,18	0,04	2,00
	20	62	1110,91	185,15	0,99	8668,03	0,30	15,00	3614,22	0,05	2,50
	21	63	1110,23	277,56	0,97	8668,33	0,28	14,00	3614,27	0,07	3,50
	22	47	839,98	152,72	0,98	8668,61	0,22	11,00	3614,34	0,04	2,00
	23	96	1695,16	409,18	0,97	8668,83	0,29	14,50	3614,38	0,07	3,50
	24	52	896,11	298,70	0,95	8669,12	0,24	12,00	3614,45	0,08	4,00

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка