

ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов

Июнь 2019 года

СНТ "Южное"

ПС-322 "Вырица" ф.322-05, КТПн-10

Дата	Время	напряжение <u>0,4</u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		80	Расч. коэфф.		80
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	66	-	-	-	19037,00	-	-	8383,00	-	-
	1	89	1595,84	258,78	0,99	19037,37	0,37	29,60	8383,06	0,06	4,80
	2	75	1319,16	340,43	0,97	19037,74	0,31	24,80	8383,12	0,08	6,40
	3	48	843,21	221,90	0,97	19038,05	0,19	15,20	8383,20	0,05	4,00
	4	60	1079,68	148,92	0,99	19038,24	0,29	23,20	8383,25	0,04	3,20
	5	81	1374,97	523,80	0,93	19038,53	0,21	16,80	8383,29	0,08	6,40
	6	91	1603,66	400,92	0,97	19038,74	0,16	12,80	8383,37	0,04	3,20
	7	63	1123,80	216,12	0,98	19038,90	0,26	20,80	8383,41	0,05	4,00
	8	54	963,26	185,24	0,98	19039,16	0,26	20,80	8383,46	0,05	4,00
	9	49	881,14	125,88	0,99	19039,42	0,28	22,40	8383,51	0,04	3,20
	10	61	1002,60	471,81	0,90	19039,70	0,17	13,60	8383,55	0,08	6,40
	11	40	710,78	150,77	0,98	19039,87	0,33	26,40	8383,63	0,07	5,60
	12	44	783,74	156,75	0,98	19040,20	0,20	16,00	8383,70	0,04	3,20
	13	67	1183,08	285,57	0,97	19040,40	0,29	23,20	8383,74	0,07	5,60
	14	53	924,24	269,57	0,96	19040,69	0,24	19,20	8383,81	0,07	5,60
	15	95	1698,80	303,36	0,98	19040,93	0,28	22,40	8383,88	0,05	4,00
	16	62	1102,07	232,02	0,98	19041,21	0,19	15,20	8383,93	0,04	3,20
	17	88	1571,80	291,07	0,98	19041,40	0,27	21,60	8383,97	0,05	4,00
	18	65	1156,24	239,22	0,98	19041,67	0,29	23,20	8384,02	0,06	4,80
	19	82	1465,50	266,46	0,98	19041,96	0,33	26,40	8384,08	0,06	4,80
	20	44	751,14	273,14	0,94	19042,29	0,22	17,60	8384,14	0,08	6,40
	21	41	738,64	95,31	0,99	19042,51	0,31	24,80	8384,22	0,04	3,20
	22	71	1217,31	426,06	0,94	19042,82	0,20	16,00	8384,26	0,07	5,60
	23	90	1612,61	268,77	0,99	19043,02	0,24	19,20	8384,33	0,04	3,20
	24	63	1133,66	156,37	0,99	19043,26	0,29	23,20	8384,37	0,04	3,20

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка