

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по
вводам трансформаторов**

Июнь 2019 года

СНТ "Фауна"

ПС "Спиринская" ф.1, ТП-4646

Дата	Время	напряжение <u>0,4</u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		80	Расч. коэфф.		80
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	48	-	-	-	5257,00	-	-	2547,00	-	-
	1	64	1102,90	367,63	0,95	5257,12	0,12	9,60	2547,04	0,04	3,20
	2	95	1710,54	228,07	0,99	5257,24	0,30	24,00	2547,08	0,04	3,20
	3	80	1417,06	322,06	0,98	5257,54	0,22	17,60	2547,12	0,05	4,00
	4	71	1275,99	187,65	0,99	5257,76	0,34	27,20	2547,17	0,05	4,00
	5	79	1392,19	348,05	0,97	5258,10	0,28	22,40	2547,22	0,07	5,60
	6	87	1479,73	554,90	0,94	5258,38	0,16	12,80	2547,29	0,06	4,80
	7	76	1325,32	386,55	0,96	5258,54	0,24	19,20	2547,35	0,07	5,60
	8	94	1644,27	460,40	0,96	5258,78	0,25	20,00	2547,42	0,07	5,60
	9	40	702,07	187,22	0,97	5259,03	0,30	24,00	2547,49	0,08	6,40
	10	53	941,79	199,77	0,98	5259,33	0,33	26,40	2547,57	0,07	5,60
	11	42	738,73	190,64	0,97	5259,66	0,31	24,80	2547,64	0,08	6,40
	12	98	1610,73	757,99	0,90	5259,97	0,17	13,60	2547,72	0,08	6,40
	13	98	1659,13	645,22	0,93	5260,14	0,18	14,40	2547,80	0,07	5,60
	14	71	1235,32	370,60	0,96	5260,32	0,20	16,00	2547,87	0,06	4,80
	15	75	1302,13	400,66	0,96	5260,52	0,26	20,80	2547,93	0,08	6,40
	16	49	844,41	281,47	0,95	5260,78	0,15	12,00	2548,01	0,05	4,00
	17	79	1407,17	281,43	0,98	5260,93	0,25	20,00	2548,06	0,05	4,00
	18	75	1334,12	276,02	0,98	5261,18	0,29	23,20	2548,11	0,06	4,80
	19	98	1736,45	392,10	0,98	5261,47	0,31	24,80	2548,17	0,07	5,60
	20	61	1079,69	249,16	0,97	5261,78	0,26	20,80	2548,24	0,06	4,80
	21	47	801,12	295,15	0,94	5262,04	0,19	15,20	2548,30	0,07	5,60
	22	43	741,01	247,00	0,95	5262,23	0,15	12,00	2548,37	0,05	4,00
	23	49	840,68	292,41	0,94	5262,38	0,23	18,40	2548,42	0,08	6,40
	24	62	1097,39	253,24	0,97	5262,61	0,26	20,80	2548,50	0,06	4,80

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка