

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов**

**Июнь 2019 года**

**СПК "Васильевка"**

<b>ПС-127 ВЛ-10кВ "оп.77-ТП-565", ТП-651</b>											
Дата	Время	напряжение <u>  0,4  </u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		80	Расч. коэфф.		80
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	78	-	-	-	13024,00	-	-	6313,00	-	-
	1	79	1194,02	796,01	0,83	13024,09	0,09	7,20	6313,06	0,06	4,80
	2	82	1429,95	417,07	0,96	13024,18	0,24	19,20	6313,12	0,07	5,60
	3	78	1382,07	312,08	0,98	13024,42	0,31	24,80	6313,19	0,07	5,60
	4	69	1237,64	198,02	0,99	13024,73	0,25	20,00	6313,26	0,04	3,20
	5	97	1653,37	609,13	0,94	13024,98	0,19	15,20	6313,30	0,07	5,60
	6	99	1744,64	436,16	0,97	13025,17	0,16	12,80	6313,37	0,04	3,20
	7	49	857,12	239,99	0,96	13025,33	0,25	20,00	6313,41	0,07	5,60
	8	90	1621,41	209,21	0,99	13025,58	0,31	24,80	6313,48	0,04	3,20
	9	67	1193,42	238,68	0,98	13025,89	0,30	24,00	6313,52	0,06	4,80
	10	87	1541,06	350,24	0,98	13026,19	0,22	17,60	6313,58	0,05	4,00
	11	41	697,35	261,50	0,94	13026,41	0,16	12,80	6313,63	0,06	4,80
	12	76	1339,32	334,83	0,97	13026,57	0,24	19,20	6313,69	0,06	4,80
	13	64	1074,99	442,64	0,92	13026,81	0,17	13,60	6313,75	0,07	5,60
	14	86	1515,55	378,89	0,97	13026,98	0,28	22,40	6313,82	0,07	5,60
	15	72	1278,85	274,04	0,98	13027,26	0,28	22,40	6313,89	0,06	4,80
	16	53	945,74	180,14	0,98	13027,54	0,21	16,80	6313,95	0,04	3,20
	17	89	1592,78	277,00	0,99	13027,75	0,23	18,40	6313,99	0,04	3,20
	18	79	1361,39	453,80	0,95	13027,98	0,18	14,40	6314,03	0,06	4,80
	19	91	1574,37	503,80	0,95	13028,16	0,25	20,00	6314,09	0,08	6,40
	20	94	1660,36	398,49	0,97	13028,41	0,25	20,00	6314,17	0,06	4,80
	21	63	1113,97	262,11	0,97	13028,66	0,17	13,60	6314,23	0,04	3,20
	22	67	1182,80	286,74	0,97	13028,83	0,33	26,40	6314,27	0,08	6,40
	23	85	1497,92	374,48	0,97	13029,16	0,24	19,20	6314,35	0,06	4,80
	24	68	1223,64	168,78	0,99	13029,40	0,29	23,20	6314,41	0,04	3,20

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка