

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов**

**Июнь 2019 года**

**ДНП "Вымпел"**

ПС-257 "Кронштадская" ф. 1, МТП-4529											
Дата	Время	напряжение <u>0,4</u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		120	Расч. коэфф.		120
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	43	-	-	-	66,00	-	-	37,00	-	-
	1	67	1180,72	295,18	0,97	66,12	0,12	14,40	37,03	0,03	3,60
	2	48	850,51	192,05	0,98	66,24	0,31	37,20	37,06	0,07	8,40
	3	77	1378,02	239,66	0,99	66,55	0,23	27,60	37,13	0,04	4,80
	4	83	1424,01	495,31	0,94	66,78	0,23	27,60	37,17	0,08	9,60
	5	79	1375,91	407,68	0,96	67,01	0,27	32,40	37,25	0,08	9,60
	6	59	958,59	479,29	0,89	67,28	0,16	19,20	37,33	0,08	9,60
	7	69	1215,96	303,99	0,97	67,44	0,32	38,40	37,41	0,08	9,60
	8	99	1786,02	210,12	0,99	67,76	0,34	40,80	37,49	0,04	4,80
	9	44	775,40	193,85	0,97	68,10	0,28	33,60	37,53	0,07	8,40
	10	70	1249,77	234,33	0,98	68,38	0,32	38,40	37,60	0,06	7,20
	11	78	1362,35	389,24	0,96	68,70	0,21	25,20	37,66	0,06	7,20
	12	78	1404,44	187,26	0,99	68,91	0,30	36,00	37,72	0,04	4,80
	13	82	1445,06	361,26	0,97	69,21	0,28	33,60	37,76	0,07	8,40
	14	85	1458,33	507,24	0,94	69,49	0,23	27,60	37,83	0,08	9,60
	15	63	1092,30	341,34	0,95	69,72	0,16	19,20	37,91	0,05	6,00
	16	66	1182,58	197,10	0,99	69,88	0,30	36,00	37,96	0,05	6,00
	17	50	861,64	287,21	0,95	70,18	0,21	25,20	38,01	0,07	8,40
	18	82	1454,06	323,12	0,98	70,39	0,27	32,40	38,08	0,06	7,20
	19	74	1304,08	326,02	0,97	70,66	0,16	19,20	38,14	0,04	4,80
	20	74	1307,66	311,35	0,97	70,82	0,21	25,20	38,18	0,05	6,00
	21	73	1268,59	386,09	0,96	71,03	0,23	27,60	38,23	0,07	8,40
	22	55	903,98	425,40	0,90	71,26	0,17	20,40	38,30	0,08	9,60
	23	90	1605,06	310,66	0,98	71,43	0,31	37,20	38,38	0,06	7,20
	24	67	1197,42	217,71	0,98	71,74	0,22	26,40	38,44	0,04	4,80

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка