

ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов

Июнь 2019 года

СНТ "Заозерное"

ПС-127 "Дюны" фид.127-109, ТП-546											
Дата	Время	напряжение <u>0,4</u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		80	Расч. коэфф.		80
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	46	-	-	-	44022,00	-	-	20880,00	-	-
	1	46	823,08	144,04	0,99	44022,40	0,40	32,00	20880,07	0,07	5,60
	2	56	995,10	211,08	0,98	44022,80	0,33	26,40	20880,14	0,07	5,60
	3	98	1745,60	349,12	0,98	44023,13	0,35	28,00	20880,21	0,07	5,60
	4	61	1090,19	198,22	0,98	44023,48	0,33	26,40	20880,28	0,06	4,80
	5	70	1137,31	568,65	0,89	44023,81	0,16	12,80	20880,34	0,08	6,40
	6	90	1560,43	487,63	0,95	44023,97	0,16	12,80	20880,42	0,05	4,00
	7	42	751,84	129,63	0,99	44024,13	0,29	23,20	20880,47	0,05	4,00
	8	50	896,66	144,62	0,99	44024,42	0,31	24,80	20880,52	0,05	4,00
	9	61	1085,30	223,44	0,98	44024,73	0,34	27,20	20880,57	0,07	5,60
	10	82	1474,56	210,65	0,99	44025,07	0,28	22,40	20880,64	0,04	3,20
	11	55	951,54	304,49	0,95	44025,35	0,25	20,00	20880,68	0,08	6,40
	12	80	1422,03	299,37	0,98	44025,60	0,19	15,20	20880,76	0,04	3,20
	13	86	1482,02	494,01	0,95	44025,79	0,21	16,80	20880,80	0,07	5,60
	14	63	1112,45	268,52	0,97	44026,00	0,29	23,20	20880,87	0,07	5,60
	15	92	1634,08	350,16	0,98	44026,29	0,28	22,40	20880,94	0,06	4,80
	16	99	1706,05	568,68	0,95	44026,57	0,21	16,80	20881,00	0,07	5,60
	17	80	1404,13	374,44	0,97	44026,78	0,15	12,00	20881,07	0,04	3,20
	18	67	1177,64	307,21	0,97	44026,93	0,23	18,40	20881,11	0,06	4,80
	19	80	1400,87	386,45	0,96	44027,16	0,29	23,20	20881,17	0,08	6,40
	20	63	1112,18	269,62	0,97	44027,45	0,33	26,40	20881,25	0,08	6,40
	21	89	1601,52	220,90	0,99	44027,78	0,29	23,20	20881,33	0,04	3,20
	22	88	1571,14	294,59	0,98	44028,07	0,32	25,60	20881,37	0,06	4,80
	23	68	1160,85	422,13	0,94	44028,39	0,22	17,60	20881,43	0,08	6,40
	24	47	823,67	224,64	0,96	44028,61	0,22	17,60	20881,51	0,06	4,80

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка