

ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов

Июнь 2019 года

СНТ "Заозерное"

ПС-127 "Дюны" фид.127-109, ТП-539											
Дата	Время	напряжение <u> 0,4 </u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		80	Расч. коэфф.		80
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	42	-	-	-	28496,00	-	-	13430,00	-	-
	1	64	1145,16	200,40	0,99	28496,40	0,40	32,00	13430,07	0,07	5,60
	2	86	1512,20	392,05	0,97	28496,80	0,27	21,60	13430,14	0,07	5,60
	3	41	724,97	170,58	0,97	28497,07	0,17	13,60	13430,21	0,04	3,20
	4	72	1271,37	306,88	0,97	28497,24	0,29	23,20	13430,25	0,07	5,60
	5	71	1264,67	252,93	0,98	28497,53	0,25	20,00	13430,32	0,05	4,00
	6	46	797,55	249,24	0,95	28497,78	0,16	12,80	13430,37	0,05	4,00
	7	84	1496,23	299,25	0,98	28497,94	0,25	20,00	13430,42	0,05	4,00
	8	71	1241,95	347,75	0,96	28498,19	0,25	20,00	13430,47	0,07	5,60
	9	78	1394,02	253,46	0,98	28498,44	0,22	17,60	13430,54	0,04	3,20
	10	93	1602,65	534,22	0,95	28498,66	0,15	12,00	13430,58	0,05	4,00
	11	72	1257,56	359,30	0,96	28498,81	0,21	16,80	13430,63	0,06	4,80
	12	79	1414,40	242,47	0,99	28499,02	0,35	28,00	13430,69	0,06	4,80
	13	51	906,25	192,24	0,98	28499,37	0,33	26,40	13430,75	0,07	5,60
	14	63	1116,29	252,07	0,98	28499,70	0,31	24,80	13430,82	0,07	5,60
	15	84	1499,73	281,20	0,98	28500,01	0,32	25,60	13430,89	0,06	4,80
	16	45	775,48	258,49	0,95	28500,33	0,15	12,00	13430,95	0,05	4,00
	17	62	1087,51	292,79	0,97	28500,48	0,26	20,80	13431,00	0,07	5,60
	18	82	1404,61	495,75	0,94	28500,74	0,17	13,60	13431,07	0,06	4,80
	19	56	997,49	199,50	0,98	28500,91	0,30	24,00	13431,13	0,06	4,80
	20	88	1508,78	528,07	0,94	28501,21	0,20	16,00	13431,19	0,07	5,60
	21	72	1288,54	224,09	0,99	28501,41	0,23	18,40	13431,26	0,04	3,20
	22	96	1705,88	361,85	0,98	28501,64	0,33	26,40	13431,30	0,07	5,60
	23	54	924,99	326,47	0,94	28501,97	0,17	13,60	13431,37	0,06	4,80
	24	91	1614,83	353,24	0,98	28502,14	0,32	25,60	13431,43	0,07	5,60

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка