

ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов

Июнь 2019 года

СНТ "Ручей"

ПС-405 "Низовская" яч. № 5 ф.405-01, КТП-14											
Дата	Время	напряжение <u>0,4</u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		40	Расч. коэфф.		40
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	62	-	-	-	2465,00	-	-	1112,00	-	-
	1	69	1057,43	672,91	0,84	2465,11	0,11	4,40	1112,07	0,07	2,80
	2	49	863,51	215,88	0,97	2465,22	0,32	12,80	1112,14	0,08	3,20
	3	56	990,20	232,99	0,97	2465,54	0,17	6,80	1112,22	0,04	1,60
	4	42	744,76	165,50	0,98	2465,71	0,27	10,80	1112,26	0,06	2,40
	5	74	1304,08	326,02	0,97	2465,98	0,28	11,20	1112,32	0,07	2,80
	6	40	649,89	324,95	0,89	2466,26	0,16	6,40	1112,39	0,08	3,20
	7	78	1344,16	448,05	0,95	2466,42	0,15	6,00	1112,47	0,05	2,00
	8	62	1045,68	418,27	0,93	2466,57	0,20	8,00	1112,52	0,08	3,20
	9	51	905,85	194,11	0,98	2466,77	0,28	11,20	1112,60	0,06	2,40
	10	66	1165,14	282,46	0,97	2467,05	0,33	13,20	1112,66	0,08	3,20
	11	42	746,56	157,17	0,98	2467,38	0,19	7,60	1112,74	0,04	1,60
	12	61	1074,98	268,75	0,97	2467,57	0,16	6,40	1112,78	0,04	1,60
	13	53	890,23	366,56	0,92	2467,73	0,17	6,80	1112,82	0,07	2,80
	14	68	1211,23	242,25	0,98	2467,90	0,20	8,00	1112,89	0,04	1,60
	15	80	1432,31	245,54	0,99	2468,10	0,35	14,00	1112,93	0,06	2,40
	16	84	1416,73	566,69	0,93	2468,45	0,20	8,00	1112,99	0,08	3,20
	17	80	1426,72	276,14	0,98	2468,65	0,31	12,40	1113,07	0,06	2,40
	18	94	1681,53	296,74	0,98	2468,96	0,34	13,60	1113,13	0,06	2,40
	19	51	882,80	280,89	0,95	2469,30	0,22	8,80	1113,19	0,07	2,80
	20	81	1452,89	232,46	0,99	2469,52	0,25	10,00	1113,26	0,04	1,60
	21	62	1079,83	319,95	0,96	2469,77	0,27	10,80	1113,30	0,08	3,20
	22	56	994,02	216,09	0,98	2470,04	0,23	9,20	1113,38	0,05	2,00
	23	52	901,58	281,74	0,95	2470,27	0,16	6,40	1113,43	0,05	2,00
	24	44	790,76	116,29	0,99	2470,43	0,34	13,60	1113,48	0,05	2,00

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка