

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов**

**Июнь 2019 года**

**СНТ "Заозерное"**

ПС-127 "Дюны" фид.127-109, ТП-547											
Дата	Время	напряжение <u>0,4</u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		80	Расч. коэфф.		80
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	62	-	-	-	34625,00	-	-	15479,00	-	-
	1	74	1333,83	166,73	0,99	34625,40	0,40	32,00	15479,05	0,05	4,00
	2	95	1678,75	399,70	0,97	34625,80	0,21	16,80	15479,10	0,05	4,00
	3	53	861,11	430,55	0,89	34626,01	0,16	12,80	15479,15	0,08	6,40
	4	88	1557,58	359,44	0,97	34626,17	0,26	20,80	15479,23	0,06	4,80
	5	52	912,69	243,38	0,97	34626,43	0,15	12,00	15479,29	0,04	3,20
	6	44	748,37	280,64	0,94	34626,58	0,16	12,80	15479,33	0,06	4,80
	7	95	1704,00	272,64	0,99	34626,74	0,25	20,00	15479,39	0,04	3,20
	8	80	1420,03	308,70	0,98	34626,99	0,23	18,40	15479,43	0,05	4,00
	9	64	1130,95	269,27	0,97	34627,22	0,21	16,80	15479,48	0,05	4,00
	10	61	1097,67	151,40	0,99	34627,43	0,29	23,20	15479,53	0,04	3,20
	11	44	786,81	140,50	0,98	34627,72	0,28	22,40	15479,57	0,05	4,00
	12	49	876,22	156,47	0,98	34628,00	0,28	22,40	15479,62	0,05	4,00
	13	62	1103,09	227,11	0,98	34628,28	0,34	27,20	15479,67	0,07	5,60
	14	76	1347,67	299,48	0,98	34628,62	0,18	14,40	15479,74	0,04	3,20
	15	52	927,58	178,38	0,98	34628,80	0,26	20,80	15479,78	0,05	4,00
	16	52	922,09	204,91	0,98	34629,06	0,27	21,60	15479,83	0,06	4,80
	17	70	1236,44	296,75	0,97	34629,33	0,25	20,00	15479,89	0,06	4,80
	18	71	1229,85	388,37	0,95	34629,58	0,19	15,20	15479,95	0,06	4,80
	19	80	1418,60	315,24	0,98	34629,77	0,18	14,40	15480,01	0,04	3,20
	20	84	1515,41	178,28	0,99	34629,95	0,34	27,20	15480,05	0,04	3,20
	21	84	1425,90	543,20	0,93	34630,29	0,21	16,80	15480,09	0,08	6,40
	22	87	1553,93	287,77	0,98	34630,50	0,27	21,60	15480,17	0,05	4,00
	23	89	1550,07	459,28	0,96	34630,77	0,27	21,60	15480,22	0,08	6,40
	24	62	1074,96	335,93	0,95	34631,04	0,16	12,80	15480,30	0,05	4,00

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка