

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов**

**Июнь 2019 года**

**СНТ "Технолог"**

**ПС-538 "Пехенец" яч.6 ф.538-05, КТП-9**

Дата	Время	напряжение <u>0,4</u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		60	Расч. коэфф.		60
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	80	-	-	-	4210,00	-	-	1679,00	-	-
	1	55	982,96	178,72	0,98	4210,11	0,11	6,60	1679,02	0,02	1,20
	2	55	972,52	228,83	0,97	4210,22	0,34	20,40	1679,04	0,08	4,80
	3	45	793,02	198,25	0,97	4210,56	0,32	19,20	1679,12	0,08	4,80
	4	40	677,19	263,35	0,93	4210,88	0,18	10,80	1679,20	0,07	4,20
	5	40	689,31	229,77	0,95	4211,06	0,21	12,60	1679,27	0,07	4,20
	6	55	953,60	298,00	0,95	4211,27	0,16	9,60	1679,34	0,05	3,00
	7	60	1070,29	205,82	0,98	4211,43	0,26	15,60	1679,39	0,05	3,00
	8	70	1236,97	294,52	0,97	4211,69	0,21	12,60	1679,44	0,05	3,00
	9	75	1346,04	210,32	0,99	4211,90	0,32	19,20	1679,49	0,05	3,00
	10	90	1517,92	607,17	0,93	4212,22	0,15	9,00	1679,54	0,06	3,60
	11	85	1516,76	288,91	0,98	4212,37	0,21	12,60	1679,60	0,04	2,40
	12	95	1700,16	295,68	0,99	4212,58	0,23	13,80	1679,64	0,04	2,40
	13	100	1664,20	728,09	0,92	4212,81	0,16	9,60	1679,68	0,07	4,20
	14	100	1749,22	489,78	0,96	4212,97	0,25	15,00	1679,75	0,07	4,20
	15	80	1437,51	212,96	0,99	4213,22	0,27	16,20	1679,82	0,04	2,40
	16	85	1516,24	291,59	0,98	4213,49	0,26	15,60	1679,86	0,05	3,00
	17	70	1206,30	402,10	0,95	4213,75	0,18	10,80	1679,91	0,06	3,60
	18	70	1230,37	320,97	0,97	4213,93	0,23	13,80	1679,97	0,06	3,60
	19	70	1237,75	291,23	0,97	4214,16	0,34	20,40	1680,03	0,08	4,80
	20	85	1464,79	488,26	0,95	4214,50	0,15	9,00	1680,11	0,05	3,00
	21	85	1523,02	253,84	0,99	4214,65	0,24	14,40	1680,16	0,04	2,40
	22	85	1497,92	374,48	0,97	4214,89	0,32	19,20	1680,20	0,08	4,80
	23	85	1514,04	302,81	0,98	4215,21	0,30	18,00	1680,28	0,06	3,60
	24	70	1241,27	275,84	0,98	4215,51	0,18	10,80	1680,34	0,04	2,40

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка