

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов**

**Июнь 2019 года**

**СНТ "Буревестник"**

<b>ПС-405 "Низовская" яч. № 5 ф.405-01, КТП-6</b>											
Дата	Время	напряжение 0,4 кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.			Расч. коэфф.		
						60			60		
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	64	-	-	-	21252,00	-	-	9183,00	-	-
	1	54	913,47	357,44	0,93	21252,23	0,23	13,80	9183,09	0,09	5,40
	2	88	1533,56	451,05	0,96	21252,46	0,17	10,20	9183,18	0,05	3,00
	3	57	982,27	327,42	0,95	21252,63	0,15	9,00	9183,23	0,05	3,00
	4	69	1226,50	258,21	0,98	21252,78	0,19	11,40	9183,28	0,04	2,40
	5	86	1539,48	265,43	0,99	21252,97	0,29	17,40	9183,32	0,05	3,00
	6	76	1234,79	617,40	0,89	21253,26	0,16	9,60	9183,37	0,08	4,80
	7	81	1360,54	560,22	0,92	21253,42	0,17	10,20	9183,45	0,07	4,20
	8	65	1140,86	304,23	0,97	21253,59	0,15	9,00	9183,52	0,04	2,40
	9	53	931,05	245,01	0,97	21253,74	0,19	11,40	9183,56	0,05	3,00
	10	87	1546,46	325,57	0,98	21253,93	0,19	11,40	9183,61	0,04	2,40
	11	69	1229,05	245,81	0,98	21254,12	0,25	15,00	9183,65	0,05	3,00
	12	45	778,95	247,85	0,95	21254,37	0,22	13,20	9183,70	0,07	4,20
	13	60	1028,71	360,05	0,94	21254,59	0,20	12,00	9183,77	0,07	4,20
	14	66	1185,95	175,70	0,99	21254,79	0,27	16,20	9183,84	0,04	2,40
	15	76	1361,76	226,96	0,99	21255,06	0,30	18,00	9183,88	0,05	3,00
	16	51	898,75	224,69	0,97	21255,36	0,16	9,60	9183,93	0,04	2,40
	17	52	913,99	238,43	0,97	21255,52	0,23	13,80	9183,97	0,06	3,60
	18	41	722,53	180,63	0,97	21255,75	0,24	14,40	9184,03	0,06	3,60
	19	95	1704,00	272,64	0,99	21255,99	0,25	15,00	9184,09	0,04	2,40
	20	56	991,67	226,67	0,97	21256,24	0,35	21,00	9184,13	0,08	4,80
	21	85	1500,56	363,77	0,97	21256,59	0,33	19,80	9184,21	0,08	4,80
	22	83	1487,18	247,86	0,99	21256,92	0,24	14,40	9184,29	0,04	2,40
	23	87	1516,14	445,92	0,96	21257,16	0,17	10,20	9184,33	0,05	3,00
	24	87	1547,58	320,19	0,98	21257,33	0,29	17,40	9184,38	0,06	3,60

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка