

ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов

Июнь 2019 года

СНТ "Озеро"

ПС-322 "Вырица" ф.322-05, МТП-13											
Дата	Время	напряжение 0,4 кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		30	Расч. коэфф.		30
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	95	-	-	-	11244,00	-	-	5692,00	-	-
	1	84	1508,98	226,35	0,99	11244,40	0,40	12,00	5692,06	0,06	1,80
	2	69	1215,96	303,99	0,97	11244,80	0,24	7,20	5692,12	0,06	1,80
	3	51	896,77	232,50	0,97	11245,04	0,27	8,10	5692,18	0,07	2,10
	4	97	1715,17	403,57	0,97	11245,31	0,17	5,10	5692,25	0,04	1,20
	5	79	1387,79	365,21	0,97	11245,48	0,19	5,70	5692,29	0,05	1,50
	6	76	1339,32	334,83	0,97	11245,67	0,16	4,80	5692,34	0,04	1,20
	7	78	1370,99	357,65	0,97	11245,83	0,23	6,90	5692,38	0,06	1,80
	8	70	1175,77	484,14	0,92	11246,06	0,17	5,10	5692,44	0,07	2,10
	9	69	1237,64	198,02	0,99	11246,23	0,25	7,50	5692,51	0,04	1,20
	10	96	1721,94	275,51	0,99	11246,48	0,25	7,50	5692,55	0,04	1,20
	11	95	1689,89	349,63	0,98	11246,73	0,29	8,70	5692,59	0,06	1,80
	12	74	1256,15	478,53	0,93	11247,02	0,21	6,30	5692,65	0,08	2,40
	13	51	848,74	371,32	0,92	11247,23	0,16	4,80	5692,73	0,07	2,10
	14	81	1444,89	277,86	0,98	11247,39	0,26	7,80	5692,80	0,05	1,50
	15	48	790,12	368,72	0,91	11247,65	0,15	4,50	5692,85	0,07	2,10
	16	75	1353,04	159,18	0,99	11247,80	0,34	10,20	5692,92	0,04	1,20
	17	69	1135,80	530,04	0,91	11248,14	0,15	4,50	5692,96	0,07	2,10
	18	80	1360,67	510,25	0,94	11248,29	0,16	4,80	5693,03	0,06	1,80
	19	86	1510,75	397,57	0,97	11248,45	0,19	5,70	5693,09	0,05	1,50
	20	87	1524,67	415,82	0,96	11248,64	0,22	6,60	5693,14	0,06	1,80
	21	86	1491,08	465,96	0,95	11248,86	0,16	4,80	5693,20	0,05	1,50
	22	57	1020,52	174,95	0,99	11249,02	0,35	10,50	5693,25	0,06	1,80
	23	40	719,30	102,76	0,99	11249,37	0,35	10,50	5693,31	0,05	1,50
	24	81	1459,27	188,29	0,99	11249,72	0,31	9,30	5693,36	0,04	1,20

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка