

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов**

**Июнь 2019 года**

**СНТ "Гидростроитель"**

<b>ПС-405 "Низовская" яч. № 5 ф.405-01, КТП-7</b>											
Дата	Время	напряжение 0,4 кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		60	Расч. коэфф.		60
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	56	-	-	-	14957,00	-	-	6104,00	-	-
	1	64	1068,56	457,95	0,92	14957,21	0,21	12,60	6104,09	0,09	5,40
	2	92	1561,70	594,93	0,93	14957,42	0,21	12,60	6104,18	0,08	4,80
	3	90	1581,91	412,67	0,97	14957,63	0,23	13,80	6104,26	0,06	3,60
	4	96	1674,09	488,28	0,96	14957,86	0,24	14,40	6104,32	0,07	4,20
	5	85	1458,33	507,24	0,94	14958,10	0,23	13,80	6104,39	0,08	4,80
	6	79	1314,72	575,19	0,92	14958,33	0,16	9,60	6104,47	0,07	4,20
	7	64	1131,66	266,27	0,97	14958,49	0,34	20,40	6104,54	0,08	4,80
	8	46	814,19	187,89	0,97	14958,83	0,26	15,60	6104,62	0,06	3,60
	9	53	879,77	391,01	0,91	14959,09	0,18	10,80	6104,68	0,08	4,80
	10	84	1506,70	241,07	0,99	14959,27	0,25	15,00	6104,76	0,04	2,40
	11	78	1315,53	526,21	0,93	14959,52	0,20	12,00	6104,80	0,08	4,80
	12	86	1518,58	366,55	0,97	14959,72	0,29	17,40	6104,88	0,07	4,20
	13	59	1034,88	278,62	0,97	14960,01	0,26	15,60	6104,95	0,07	4,20
	14	88	1496,74	561,28	0,94	14960,27	0,16	9,60	6105,02	0,06	3,60
	15	63	1134,99	146,45	0,99	14960,43	0,31	18,60	6105,08	0,04	2,40
	16	97	1681,80	525,56	0,95	14960,74	0,16	9,60	6105,12	0,05	3,00
	17	63	1115,09	257,33	0,97	14960,90	0,26	15,60	6105,17	0,06	3,60
	18	74	1287,52	386,26	0,96	14961,16	0,20	12,00	6105,23	0,06	3,60
	19	75	1313,32	362,30	0,96	14961,36	0,29	17,40	6105,29	0,08	4,80
	20	71	1254,64	298,72	0,97	14961,65	0,21	12,60	6105,37	0,05	3,00
	21	61	1072,18	279,70	0,97	14961,86	0,23	13,80	6105,42	0,06	3,60
	22	85	1381,02	690,51	0,89	14962,09	0,16	9,60	6105,48	0,08	4,80
	23	67	1088,57	544,28	0,89	14962,25	0,16	9,60	6105,56	0,08	4,80
	24	89	1578,19	350,71	0,98	14962,41	0,27	16,20	6105,64	0,06	3,60

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка