

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов**

**Июнь 2019 года**

**ЖСК "Модуль"**

ПС-615 "Песочная" ф. 615-02 , ТП-602											
Дата	Время	напряжение <u>0,4</u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		60	Расч. коэфф.		60
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	59	-	-	-	38711,00	-	-	19186,00	-	-
	1	96	1583,34	730,77	0,91	38711,13	0,13	7,80	19186,06	0,06	3,60
	2	96	1724,16	261,24	0,99	38711,26	0,33	19,80	19186,12	0,05	3,00
	3	96	1700,48	386,47	0,98	38711,59	0,22	13,20	19186,17	0,05	3,00
	4	84	1483,73	356,09	0,97	38711,81	0,25	15,00	19186,22	0,06	3,60
	5	65	1096,28	438,51	0,93	38712,06	0,15	9,00	19186,28	0,06	3,60
	6	97	1614,27	706,24	0,92	38712,21	0,16	9,60	19186,34	0,07	4,20
	7	51	869,30	320,27	0,94	38712,37	0,19	11,40	19186,41	0,07	4,20
	8	94	1668,54	362,73	0,98	38712,56	0,23	13,80	19186,48	0,05	3,00
	9	53	947,22	172,22	0,98	38712,79	0,33	19,80	19186,53	0,06	3,60
	10	43	767,04	147,51	0,98	38713,12	0,26	15,60	19186,59	0,05	3,00
	11	68	1221,28	185,04	0,99	38713,38	0,33	19,80	19186,64	0,05	3,00
	12	47	799,40	299,77	0,94	38713,71	0,16	9,60	19186,69	0,06	3,60
	13	57	938,27	437,86	0,91	38713,87	0,15	9,00	19186,75	0,07	4,20
	14	79	1415,51	235,92	0,99	38714,02	0,30	18,00	19186,82	0,05	3,00
	15	40	682,85	248,31	0,94	38714,32	0,22	13,20	19186,87	0,08	4,80
	16	68	1202,38	282,91	0,97	38714,54	0,34	20,40	19186,95	0,08	4,80
	17	55	983,52	175,63	0,98	38714,88	0,28	16,80	19187,03	0,05	3,00
	18	48	843,68	220,09	0,97	38715,16	0,23	13,80	19187,08	0,06	3,60
	19	83	1478,42	295,68	0,98	38715,39	0,35	21,00	19187,14	0,07	4,20
	20	53	942,09	198,34	0,98	38715,74	0,19	11,40	19187,21	0,04	2,40
	21	48	842,48	224,66	0,97	38715,93	0,30	18,00	19187,25	0,08	4,80
	22	80	1440,45	192,06	0,99	38716,23	0,30	18,00	19187,33	0,04	2,40
	23	54	935,38	295,38	0,95	38716,53	0,19	11,40	19187,37	0,06	3,60
	24	61	1061,33	318,40	0,96	38716,72	0,20	12,00	19187,43	0,06	3,60

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка