

ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов

Июнь 2019 года

СНТ "Риф"

ПС-322 "Вырица" ф.322-05, МТП-19

Дата	Время	напряжение 0,4 кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		80	Расч. коэфф.		80
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	52	-	-	-	7661,00	-	-	3220,00	-	-
	1	90	1578,64	425,02	0,97	7661,26	0,26	20,80	3220,07	0,07	5,60
	2	71	1259,00	279,78	0,98	7661,52	0,27	21,60	3220,14	0,06	4,80
	3	86	1536,99	279,45	0,98	7661,79	0,22	17,60	3220,20	0,04	3,20
	4	40	694,47	213,68	0,96	7662,01	0,26	20,80	3220,24	0,08	6,40
	5	94	1693,47	218,51	0,99	7662,27	0,31	24,80	3220,32	0,04	3,20
	6	70	1137,31	568,65	0,89	7662,58	0,16	12,80	3220,36	0,08	6,40
	7	65	1159,87	220,93	0,98	7662,74	0,21	16,80	3220,44	0,04	3,20
	8	40	703,07	183,41	0,97	7662,95	0,23	18,40	3220,48	0,06	4,80
	9	60	1066,18	226,16	0,98	7663,18	0,33	26,40	3220,54	0,07	5,60
	10	74	1306,37	316,70	0,97	7663,51	0,33	26,40	3220,61	0,08	6,40
	11	93	1658,95	319,03	0,98	7663,84	0,26	20,80	3220,69	0,05	4,00
	12	73	1282,38	337,47	0,97	7664,10	0,19	15,20	3220,74	0,05	4,00
	13	45	761,84	296,27	0,93	7664,29	0,18	14,40	3220,79	0,07	5,60
	14	61	1085,08	224,50	0,98	7664,47	0,29	23,20	3220,86	0,06	4,80
	15	82	1426,71	428,01	0,96	7664,76	0,20	16,00	3220,92	0,06	4,80
	16	79	1414,17	243,82	0,99	7664,96	0,29	23,20	3220,98	0,05	4,00
	17	60	1029,41	358,05	0,94	7665,25	0,23	18,40	3221,03	0,08	6,40
	18	66	1156,65	315,45	0,96	7665,48	0,22	17,60	3221,11	0,06	4,80
	19	53	924,24	269,57	0,96	7665,70	0,24	19,20	3221,17	0,07	5,60
	20	66	1148,33	344,50	0,96	7665,94	0,20	16,00	3221,24	0,06	4,80
	21	57	1028,31	120,98	0,99	7666,14	0,34	27,20	3221,30	0,04	3,20
	22	78	1374,57	343,64	0,97	7666,48	0,24	19,20	3221,34	0,06	4,80
	23	74	1289,59	379,29	0,96	7666,72	0,17	13,60	3221,40	0,05	4,00
	24	66	1143,24	361,02	0,95	7666,89	0,19	15,20	3221,45	0,06	4,80

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка