

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по
вводам трансформаторов**

Июнь 2019 года

ДНП "Ветеран-1"

ПС "Серглово" ф.537-411, ТП-8153

Дата	Время	напряжение <u>0,4</u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		60	Расч. коэфф.		60
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	96	-	-	-	4236,00	-	-	2036,00	-	-
	1	99	1669,71	667,88	0,93	4236,10	0,10	6,00	2036,04	0,04	2,40
	2	41	717,59	199,33	0,96	4236,20	0,18	10,80	2036,08	0,05	3,00
	3	50	900,28	120,04	0,99	4236,38	0,30	18,00	2036,13	0,04	2,40
	4	66	1163,09	290,77	0,97	4236,68	0,32	19,20	2036,17	0,08	4,80
	5	58	1037,16	185,21	0,98	4237,00	0,28	16,80	2036,25	0,05	3,00
	6	86	1515,55	378,89	0,97	4237,28	0,16	9,60	2036,30	0,04	2,40
	7	74	1216,27	572,36	0,90	4237,44	0,17	10,20	2036,34	0,08	4,80
	8	45	803,42	150,64	0,98	4237,61	0,32	19,20	2036,42	0,06	3,60
	9	61	1086,55	217,31	0,98	4237,93	0,30	18,00	2036,48	0,06	3,60
	10	99	1690,06	614,57	0,94	4238,23	0,22	13,20	2036,54	0,08	4,80
	11	75	1339,04	251,07	0,98	4238,45	0,32	19,20	2036,62	0,06	3,60
	12	67	1189,28	258,54	0,98	4238,77	0,23	13,80	2036,68	0,05	3,00
	13	54	951,62	237,91	0,97	4239,00	0,28	16,80	2036,73	0,07	4,20
	14	96	1676,74	479,07	0,96	4239,28	0,21	12,60	2036,80	0,06	3,60
	15	91	1596,18	429,74	0,97	4239,49	0,26	15,60	2036,86	0,07	4,20
	16	94	1661,08	395,49	0,97	4239,75	0,21	12,60	2036,93	0,05	3,00
	17	83	1468,26	342,59	0,97	4239,96	0,30	18,00	2036,98	0,07	4,20
	18	58	1013,03	289,44	0,96	4240,26	0,21	12,60	2037,05	0,06	3,60
	19	91	1628,57	283,23	0,99	4240,47	0,23	13,80	2037,11	0,04	2,40
	20	51	911,47	165,72	0,98	4240,70	0,33	19,80	2037,15	0,06	3,60
	21	92	1624,14	393,73	0,97	4241,03	0,33	19,80	2037,21	0,08	4,80
	22	61	1063,04	312,66	0,96	4241,36	0,17	10,20	2037,29	0,05	3,00
	23	67	1195,16	229,84	0,98	4241,53	0,26	15,60	2037,34	0,05	3,00
	24	58	1045,43	130,68	0,99	4241,79	0,32	19,20	2037,39	0,04	2,40

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка