

ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов

Июнь 2019 года

СНТ "Фауна"

ПС "Спиринская" ф.1, ТП-3021											
Дата	Время	напряжение 0,4 кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		80	Расч. коэфф.		80
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	52	-	-	-	122085,00	-	-	60985,00	-	-
	1	43	772,45	115,87	0,99	122085,40	0,40	32,00	60985,06	0,06	4,80
	2	96	1559,74	779,87	0,89	122085,80	0,16	12,80	60985,12	0,08	6,40
	3	57	982,27	327,42	0,95	122085,96	0,18	14,40	60985,20	0,06	4,80
	4	53	907,86	320,42	0,94	122086,14	0,17	13,60	60985,26	0,06	4,80
	5	88	1579,36	246,77	0,99	122086,31	0,32	25,60	60985,32	0,05	4,00
	6	74	1304,08	326,02	0,97	122086,63	0,16	12,80	60985,37	0,04	3,20
	7	52	905,66	268,34	0,96	122086,79	0,27	21,60	60985,41	0,08	6,40
	8	86	1444,52	594,80	0,92	122087,06	0,17	13,60	60985,49	0,07	5,60
	9	45	801,55	160,31	0,98	122087,23	0,20	16,00	60985,56	0,04	3,20
	10	73	1315,81	164,48	0,99	122087,43	0,32	25,60	60985,60	0,04	3,20
	11	62	1076,43	331,21	0,96	122087,75	0,26	20,80	60985,64	0,08	6,40
	12	68	1187,69	339,34	0,96	122088,01	0,28	22,40	60985,72	0,08	6,40
	13	75	1321,70	330,42	0,97	122088,29	0,28	22,40	60985,80	0,07	5,60
	14	77	1326,93	442,31	0,95	122088,57	0,24	19,20	60985,87	0,08	6,40
	15	40	698,64	199,61	0,96	122088,81	0,28	22,40	60985,95	0,08	6,40
	16	84	1509,62	222,00	0,99	122089,09	0,34	27,20	60986,03	0,05	4,00
	17	48	822,97	288,04	0,94	122089,43	0,20	16,00	60986,08	0,07	5,60
	18	45	758,96	303,58	0,93	122089,63	0,15	12,00	60986,15	0,06	4,80
	19	71	1262,97	261,30	0,98	122089,78	0,29	23,20	60986,21	0,06	4,80
	20	94	1656,53	414,13	0,97	122090,07	0,16	12,80	60986,27	0,04	3,20
	21	44	772,27	205,94	0,97	122090,23	0,15	12,00	60986,31	0,04	3,20
	22	88	1484,19	593,68	0,93	122090,38	0,20	16,00	60986,35	0,08	6,40
	23	52	891,55	312,04	0,94	122090,58	0,20	16,00	60986,43	0,07	5,60
	24	43	764,90	158,25	0,98	122090,78	0,29	23,20	60986,50	0,06	4,80

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка