

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по
вводам трансформаторов**

Июнь 2019 года

СНТ "Малиновка"

ПС-718 "Нурма" ф.718-18, МКТП-4223

Дата	Время	напряжение <u>0,4</u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		80	Расч. коэфф.		80
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	98	-	-	-	3916,00	-	-	1859,00	-	-
	1	48	809,56	323,82	0,93	3916,10	0,10	8,00	1859,04	0,04	3,20
	2	85	1507,26	334,95	0,98	3916,20	0,18	14,40	1859,08	0,04	3,20
	3	54	965,63	172,43	0,98	3916,38	0,28	22,40	1859,12	0,05	4,00
	4	72	1255,56	366,21	0,96	3916,66	0,24	19,20	1859,17	0,07	5,60
	5	75	1340,40	243,71	0,98	3916,90	0,33	26,40	1859,24	0,06	4,80
	6	48	816,40	306,15	0,94	3917,23	0,16	12,80	1859,30	0,06	4,80
	7	64	1119,50	313,46	0,96	3917,39	0,25	20,00	1859,36	0,07	5,60
	8	90	1591,39	374,44	0,97	3917,64	0,34	27,20	1859,43	0,08	6,40
	9	55	960,63	274,47	0,96	3917,98	0,28	22,40	1859,51	0,08	6,40
	10	51	918,29	122,44	0,99	3918,26	0,30	24,00	1859,59	0,04	3,20
	11	74	1318,11	263,62	0,98	3918,56	0,20	16,00	1859,63	0,04	3,20
	12	65	1168,86	166,98	0,99	3918,76	0,35	28,00	1859,67	0,05	4,00
	13	76	1303,03	456,06	0,94	3919,11	0,20	16,00	1859,72	0,07	5,60
	14	76	1314,86	420,76	0,95	3919,31	0,25	20,00	1859,79	0,08	6,40
	15	48	841,94	226,68	0,97	3919,56	0,26	20,80	1859,87	0,07	5,60
	16	93	1656,54	331,31	0,98	3919,82	0,35	28,00	1859,94	0,07	5,60
	17	93	1547,71	677,12	0,92	3920,17	0,16	12,80	1860,01	0,07	5,60
	18	80	1420,94	304,49	0,98	3920,33	0,28	22,40	1860,08	0,06	4,80
	19	85	1488,43	410,60	0,96	3920,61	0,29	23,20	1860,14	0,08	6,40
	20	80	1409,81	352,45	0,97	3920,90	0,32	25,60	1860,22	0,08	6,40
	21	96	1732,56	198,01	0,99	3921,22	0,35	28,00	1860,30	0,04	3,20
	22	97	1733,58	315,20	0,98	3921,57	0,33	26,40	1860,34	0,06	4,80
	23	94	1677,35	319,50	0,98	3921,90	0,21	16,80	1860,40	0,04	3,20
	24	40	698,64	199,61	0,96	3922,11	0,28	22,40	1860,44	0,08	6,40

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка