

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов**

**Июнь 2019 года**

**СПК "Васильевка"**

<b>ПС-127 ВЛ-10кВ "оп.77-ТП-565", ТП-613</b>											
Дата	Время	напряжение <u>  0,4  </u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		30	Расч. коэфф.		30
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	57	-	-	-	39754,00	-	-	19441,00	-	-
	1	66	1091,43	496,10	0,91	39754,11	0,11	3,30	19441,05	0,05	1,50
	2	91	1610,68	371,70	0,97	39754,22	0,26	7,80	19441,10	0,06	1,80
	3	69	1206,96	337,95	0,96	39754,48	0,25	7,50	19441,16	0,07	2,10
	4	98	1740,65	373,00	0,98	39754,73	0,28	8,40	19441,23	0,06	1,80
	5	41	728,79	153,43	0,98	39755,01	0,19	5,70	19441,29	0,04	1,20
	6	73	1265,68	395,53	0,95	39755,20	0,16	4,80	19441,33	0,05	1,50
	7	97	1691,52	493,36	0,96	39755,36	0,24	7,20	19441,38	0,07	2,10
	8	74	1318,11	263,62	0,98	39755,60	0,30	9,00	19441,45	0,06	1,80
	9	53	909,31	316,28	0,94	39755,90	0,23	6,90	19441,51	0,08	2,40
	10	47	799,40	299,77	0,94	39756,13	0,16	4,80	19441,59	0,06	1,80
	11	81	1424,28	369,26	0,97	39756,29	0,27	8,10	19441,65	0,07	2,10
	12	78	1407,71	160,88	0,99	39756,56	0,35	10,50	19441,72	0,04	1,20
	13	66	1175,61	235,12	0,98	39756,91	0,35	10,50	19441,76	0,07	2,10
	14	55	990,86	127,85	0,99	39757,26	0,31	9,30	19441,83	0,04	1,20
	15	56	948,07	368,69	0,93	39757,57	0,18	5,40	19441,87	0,07	2,10
	16	54	974,57	111,38	0,99	39757,75	0,35	10,50	19441,94	0,04	1,20
	17	79	1383,36	381,62	0,96	39758,10	0,29	8,70	19441,98	0,08	2,40
	18	48	816,40	306,15	0,94	39758,39	0,16	4,80	19442,06	0,06	1,80
	19	86	1439,77	606,22	0,92	39758,55	0,19	5,70	19442,12	0,08	2,40
	20	65	1148,62	273,48	0,97	39758,74	0,21	6,30	19442,20	0,05	1,50
	21	41	729,32	150,89	0,98	39758,95	0,29	8,70	19442,25	0,06	1,80
	22	94	1598,79	599,55	0,94	39759,24	0,16	4,80	19442,31	0,06	1,80
	23	97	1702,51	454,00	0,97	39759,40	0,15	4,50	19442,37	0,04	1,20
	24	93	1670,28	253,07	0,99	39759,55	0,33	9,90	19442,41	0,05	1,50

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка