

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода
электрической энергии по вводам трансформаторов**

ПС 35/10 "Прибыловская"

яч. №3 ф.№5

Дата	Время	напряжение 10, 5 кВ				
		А	кВт	Расч. коэфф.		3000
				Активная энергия		
				Показани я прибора учета	разность	расход, кВт/час
22.06.2019	0	56	-	1666,25	-	-
	1	40	726,60	1666,43	0,18	540,00
	2	43	781,10	1666,61	0,31	930,00
	3	50	908,25	1666,92	0,18	540,00
	4	91	1653,02	1667,10	0,35	1050,00
	5	97	1762,01	1667,45	0,24	720,00
	6	98	1780,17	1667,69	0,16	480,00
	7	86	1562,19	1667,85	0,22	660,00
	8	75	1362,38	1668,07	0,23	690,00
	9	78	1416,87	1668,30	0,30	900,00
	10	92	1671,18	1668,60	0,29	870,00
	11	71	1289,72	1668,89	0,35	1050,00
	12	46	835,59	1669,24	0,16	480,00
	13	88	1598,52	1669,40	0,15	450,00
	14	84	1525,86	1669,55	0,29	870,00
	15	67	1217,06	1669,84	0,35	1050,00
	16	40	726,60	1670,19	0,24	720,00
	17	41	744,77	1670,43	0,28	840,00
	18	41	744,77	1670,71	0,30	900,00
	19	86	1562,19	1671,01	0,18	540,00
	20	48	871,92	1671,19	0,35	1050,00
	21	99	1798,34	1671,54	0,15	450,00
	22	82	1489,53	1671,69	0,27	810,00
	23	63	1144,40	1671,96	0,34	1020,00
	24	85	1544,03	1672,30	0,26	780,00

Начальник диспетчерской службы

А.М. Анучка