

ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов

Июнь 2019 года

СНТ "Горки"

ПС-732 ф.732-05, КРУН-10, ВЛ-10кВ Л 2, КТП-13											
Дата	Время	напряжение 0,4 кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		60	Расч. коэфф.		60
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	76	-	-	-	1167,00	-	-	4541,00	-	-
	1	50	894,65	156,56	0,99	1167,40	0,40	24,00	4541,07	0,07	4,20
	2	59	1063,95	128,96	0,99	1167,80	0,33	19,80	4541,14	0,04	2,40
	3	97	1715,17	403,57	0,97	1168,13	0,17	10,20	4541,18	0,04	2,40
	4	98	1626,74	723,00	0,91	1168,30	0,18	10,80	4541,22	0,08	4,80
	5	50	812,36	406,18	0,89	1168,48	0,16	9,60	4541,30	0,08	4,80
	6	81	1427,43	356,86	0,97	1168,64	0,16	9,60	4541,38	0,04	2,40
	7	82	1450,57	338,47	0,97	1168,80	0,30	18,00	4541,42	0,07	4,20
	8	66	1189,63	148,70	0,99	1169,10	0,32	19,20	4541,49	0,04	2,40
	9	57	1018,70	185,22	0,98	1169,42	0,33	19,80	4541,53	0,06	3,60
	10	54	960,76	197,80	0,98	1169,75	0,34	20,40	4541,59	0,07	4,20
	11	71	1223,53	407,84	0,95	1170,09	0,24	14,40	4541,66	0,08	4,80
	12	57	995,57	284,45	0,96	1170,33	0,21	12,60	4541,74	0,06	3,60
	13	83	1414,74	521,22	0,94	1170,54	0,19	11,40	4541,80	0,07	4,20
	14	76	1333,07	358,90	0,97	1170,73	0,26	15,60	4541,87	0,07	4,20
	15	98	1731,76	412,32	0,97	1170,99	0,21	12,60	4541,94	0,05	3,00
	16	61	1096,27	161,22	0,99	1171,20	0,34	20,40	4541,99	0,05	3,00
	17	67	1178,45	304,12	0,97	1171,54	0,31	18,60	4542,04	0,08	4,80
	18	56	959,25	338,56	0,94	1171,85	0,17	10,20	4542,12	0,06	3,60
	19	72	1185,18	553,08	0,91	1172,02	0,15	9,00	4542,18	0,07	4,20
	20	80	1404,13	374,44	0,97	1172,17	0,15	9,00	4542,25	0,04	2,40
	21	76	1365,85	200,86	0,99	1172,32	0,34	20,40	4542,29	0,05	3,00
	22	88	1574,88	273,89	0,99	1172,66	0,23	13,80	4542,34	0,04	2,40
	23	54	896,37	398,39	0,91	1172,89	0,18	10,80	4542,38	0,08	4,80
	24	69	1183,02	414,06	0,94	1173,07	0,20	12,00	4542,46	0,07	4,20

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка