

ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов

Июнь 2019 года

СПК "Васильевка"

ПС-127 ВЛ-10кВ "оп.77-ТП-565", ТП-649											
Дата	Время	напряжение <u>0,4</u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		60	Расч. коэфф.		60
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	59	-	-	-	8388,00	-	-	3447,00	-	-
	1	73	1204,00	555,69	0,91	8388,13	0,13	7,80	3447,06	0,06	3,60
	2	58	1033,11	206,62	0,98	8388,26	0,30	18,00	3447,12	0,06	3,60
	3	99	1758,42	376,80	0,98	8388,56	0,28	16,80	3447,18	0,06	3,60
	4	83	1330,32	709,50	0,88	8388,84	0,15	9,00	3447,24	0,08	4,80
	5	61	1082,47	236,79	0,98	8388,99	0,32	19,20	3447,32	0,07	4,20
	6	55	953,60	298,00	0,95	8389,31	0,16	9,60	3447,39	0,05	3,00
	7	55	881,54	470,15	0,88	8389,47	0,15	9,00	3447,44	0,08	4,80
	8	64	1115,32	328,04	0,96	8389,62	0,17	10,20	3447,52	0,05	3,00
	9	50	897,69	138,11	0,99	8389,79	0,26	15,60	3447,57	0,04	2,40
	10	94	1660,36	398,49	0,97	8390,05	0,25	15,00	3447,61	0,06	3,60
	11	97	1718,73	388,10	0,98	8390,30	0,31	18,60	3447,67	0,07	4,20
	12	59	1027,58	304,47	0,96	8390,61	0,27	16,20	3447,74	0,08	4,80
	13	64	1132,15	264,17	0,97	8390,88	0,30	18,00	3447,82	0,07	4,20
	14	82	1449,02	345,01	0,97	8391,18	0,21	12,60	3447,89	0,05	3,00
	15	58	962,76	427,90	0,91	8391,39	0,18	10,80	3447,94	0,08	4,80
	16	95	1661,76	465,29	0,96	8391,57	0,25	15,00	3448,02	0,07	4,20
	17	73	1298,54	268,66	0,98	8391,82	0,29	17,40	3448,09	0,06	3,60
	18	97	1680,22	530,59	0,95	8392,11	0,19	11,40	3448,15	0,06	3,60
	19	69	1231,92	230,98	0,98	8392,30	0,32	19,20	3448,21	0,06	3,60
	20	71	1258,04	284,07	0,98	8392,62	0,31	18,60	3448,27	0,07	4,20
	21	70	1253,27	214,85	0,99	8392,93	0,35	21,00	3448,34	0,06	3,60
	22	79	1399,35	318,03	0,98	8393,28	0,22	13,20	3448,40	0,05	3,00
	23	54	877,35	438,68	0,89	8393,50	0,16	9,60	3448,45	0,08	4,80
	24	41	722,53	180,63	0,97	8393,66	0,24	14,40	3448,53	0,06	3,60

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка