

ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов

Июнь 2019 года

СНТ "Южное"

ПС-732 ф.732-05, КРУН-10, ВЛ-10кВ Л 1, КТП-21

Дата	Время	напряжение 0,4 кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		40	Расч. коэфф.		40
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	56	-	-	-	5667,00	-	-	2234,00	-	-
	1	74	1309,05	305,44	0,97	5667,30	0,30	12,00	2234,07	0,07	2,80
	2	63	1080,15	378,05	0,94	5667,60	0,20	8,00	2234,14	0,07	2,80
	3	72	1286,78	233,96	0,98	5667,80	0,22	8,80	2234,21	0,04	1,60
	4	46	813,73	189,87	0,97	5668,02	0,30	12,00	2234,25	0,07	2,80
	5	50	868,90	264,45	0,96	5668,32	0,23	9,20	2234,32	0,07	2,80
	6	83	1411,70	529,39	0,94	5668,55	0,16	6,40	2234,39	0,06	2,40
	7	47	801,12	295,15	0,94	5668,71	0,19	7,60	2234,45	0,07	2,80
	8	52	910,57	251,19	0,96	5668,90	0,29	11,60	2234,52	0,08	3,20
	9	92	1610,21	447,28	0,96	5669,19	0,18	7,20	2234,60	0,05	2,00
	10	95	1666,34	448,63	0,97	5669,37	0,26	10,40	2234,65	0,07	2,80
	11	99	1722,49	516,75	0,96	5669,63	0,20	8,00	2234,72	0,06	2,40
	12	85	1448,83	533,78	0,94	5669,83	0,19	7,60	2234,78	0,07	2,80
	13	62	1031,80	451,41	0,92	5670,02	0,16	6,40	2234,85	0,07	2,80
	14	71	1263,22	260,07	0,98	5670,18	0,34	13,60	2234,92	0,07	2,80
	15	79	1372,86	417,83	0,96	5670,52	0,23	9,20	2234,99	0,07	2,80
	16	82	1364,64	597,03	0,92	5670,75	0,16	6,40	2235,06	0,07	2,80
	17	42	740,15	185,04	0,97	5670,91	0,28	11,20	2235,13	0,07	2,80
	18	69	1173,58	440,09	0,94	5671,19	0,16	6,40	2235,20	0,06	2,40
	19	96	1559,74	779,87	0,89	5671,35	0,16	6,40	2235,26	0,08	3,20
	20	58	1035,96	191,84	0,98	5671,51	0,27	10,80	2235,34	0,05	2,00
	21	66	1170,34	260,08	0,98	5671,78	0,18	7,20	2235,39	0,04	1,60
	22	50	898,00	136,06	0,99	5671,96	0,33	13,20	2235,43	0,05	2,00
	23	96	1730,37	216,30	0,99	5672,29	0,32	12,80	2235,48	0,04	1,60
	24	40	700,09	194,47	0,96	5672,61	0,18	7,20	2235,52	0,05	2,00

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка