

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода
электрической энергии по вводам трансформаторов**

ПС 35/10 "Прибыловская"

яч. №1 ф.09

яч. №1 ф.09						
Дата	Время	напряжение 10, 5 кВ				
		А	кВт	Расч. коэфф.		3000
				Активная энергия		
				Показани я прибора учета	разность	расход, кВт/час
22.06.2019	0	52	-	15272,22	-	-
	1	44	799,26	15272,40	0,18	540,00
	2	86	1562,19	15272,58	0,32	960,00
	3	83	1507,70	15272,90	0,18	540,00
	4	61	1108,07	15273,08	0,15	450,00
	5	47	853,76	15273,23	0,18	540,00
	6	49	890,09	15273,41	0,16	480,00
	7	96	1743,84	15273,57	0,16	480,00
	8	50	908,25	15273,73	0,30	900,00
	9	54	980,91	15274,03	0,32	960,00
	10	68	1235,22	15274,35	0,35	1050,00
	11	78	1416,87	15274,70	0,33	990,00
	12	86	1562,19	15275,03	0,25	750,00
	13	89	1616,69	15275,28	0,35	1050,00
	14	44	799,26	15275,63	0,25	750,00
	15	47	853,76	15275,88	0,29	870,00
	16	61	1108,07	15276,17	0,31	930,00
	17	62	1126,23	15276,48	0,16	480,00
	18	80	1453,20	15276,64	0,20	600,00
	19	98	1780,17	15276,84	0,18	540,00
	20	65	1180,73	15277,02	0,31	930,00
	21	82	1489,53	15277,33	0,31	930,00
	22	87	1580,36	15277,64	0,18	540,00
	23	47	853,76	15277,82	0,21	630,00
	24	94	1707,51	15278,03	0,34	1020,00

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка