

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов**

**Июнь 2019 года**

**ТП-121 ИП Силецкая**

**яч.№6 ф.6**

Дата	Время	напряжение кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		40	Расч. коэфф.		40
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	98	-	-	-	25445,00	-	-	8589,00	-	-
	1	45	796,04	185,74	0,97	25445,30	0,30	12,00	8589,07	0,07	2,80
	2	80	1404,13	374,44	0,97	25445,60	0,30	12,00	8589,14	0,08	3,20
	3	69	1189,07	396,36	0,95	25445,90	0,24	9,60	8589,22	0,08	3,20
	4	44	748,37	280,64	0,94	25446,14	0,16	6,40	8589,30	0,06	2,40
	5	90	1481,47	691,35	0,91	25446,30	0,15	6,00	8589,36	0,07	2,80
	6	59	1039,74	259,93	0,97	25446,45	0,16	6,40	8589,43	0,04	1,60
	7	94	1668,54	362,73	0,98	25446,61	0,23	9,20	8589,47	0,05	2,00
	8	79	1388,56	362,23	0,97	25446,84	0,23	9,20	8589,52	0,06	2,40
	9	94	1649,86	439,96	0,97	25447,07	0,15	6,00	8589,58	0,04	1,60
	10	49	878,73	141,73	0,99	25447,22	0,31	12,40	8589,62	0,05	2,00
	11	78	1395,31	246,23	0,98	25447,53	0,34	13,60	8589,67	0,06	2,40
	12	62	1079,83	319,95	0,96	25447,87	0,27	10,80	8589,73	0,08	3,20
	13	99	1662,88	684,72	0,92	25448,14	0,17	6,80	8589,81	0,07	2,80
	14	96	1691,77	422,94	0,97	25448,31	0,20	8,00	8589,88	0,05	2,00
	15	76	1345,19	310,43	0,97	25448,51	0,26	10,40	8589,93	0,06	2,40
	16	62	1073,95	339,14	0,95	25448,77	0,19	7,60	8589,99	0,06	2,40
	17	70	1249,77	234,33	0,98	25448,96	0,32	12,80	8590,05	0,06	2,40
	18	70	1253,27	214,85	0,99	25449,28	0,35	14,00	8590,11	0,06	2,40
	19	76	1327,42	379,26	0,96	25449,63	0,28	11,20	8590,17	0,08	3,20
	20	85	1510,91	318,09	0,98	25449,91	0,19	7,60	8590,25	0,04	1,60
	21	90	1609,39	287,39	0,98	25450,10	0,28	11,20	8590,29	0,05	2,00
	22	67	1205,64	166,30	0,99	25450,38	0,29	11,60	8590,34	0,04	1,60
	23	80	1420,94	304,49	0,98	25450,67	0,28	11,20	8590,38	0,06	2,40
	24	64	1079,41	431,76	0,93	25450,95	0,20	8,00	8590,44	0,08	3,20

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка