

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода  
электрической энергии по вводам трансформаторов**

**ТП-121 АО РЖД**

**яч. №10 ф.10**

яч. №10 ф.10						
Дата	Время	напряжение 10, 5 кВ				
		А	кВт	Расч. коэфф.		1
				Активная энергия		
				Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час
22.06.2019	0	84	-	387439,20	-	-
	1	53	962,75	387439,60	0,40	0,40
	2	96	1743,84	387440,00	0,17	0,17
	3	73	1326,05	387440,17	0,34	0,34
	4	78	1416,87	387440,51	0,28	0,28
	5	58	1053,57	387440,79	0,21	0,21
	6	66	1198,89	387441,00	0,16	0,16
	7	84	1525,86	387441,16	0,27	0,27
	8	82	1489,53	387441,43	0,21	0,21
	9	42	762,93	387441,64	0,22	0,22
	10	91	1653,02	387441,86	0,19	0,19
	11	69	1253,39	387442,05	0,35	0,35
	12	82	1489,53	387442,40	0,23	0,23
	13	71	1289,72	387442,63	0,30	0,30
	14	75	1362,38	387442,93	0,33	0,33
	15	90	1634,85	387443,26	0,17	0,17
	16	72	1307,88	387443,43	0,26	0,26
	17	70	1271,55	387443,69	0,34	0,34
	18	45	817,43	387444,03	0,33	0,33
	19	88	1598,52	387444,36	0,31	0,31
	20	48	871,92	387444,67	0,30	0,30
	21	89	1616,69	387444,97	0,24	0,24
	22	41	744,77	387445,21	0,22	0,22
	23	55	999,08	387445,43	0,34	0,34
	24	70	1271,55	387445,77	0,35	0,35

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка