

ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов

Июнь 2019 года

СНТ "Гюйс"

ПС-322 "Вырица" ф.322-05, СТП-23

Дата	Время	напряжение 0,4 кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		30	Расч. коэфф.		30
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	66	-	-	-	6209,00	-	-	2468,00	-	-
	1	43	754,24	203,06	0,97	6209,26	0,26	7,80	2468,07	0,07	2,10
	2	97	1725,46	356,99	0,98	6209,52	0,29	8,70	2468,14	0,06	1,80
	3	63	1118,99	239,78	0,98	6209,81	0,28	8,40	2468,20	0,06	1,80
	4	59	1050,92	210,18	0,98	6210,09	0,30	9,00	2468,26	0,06	1,80
	5	76	1351,91	279,71	0,98	6210,39	0,29	8,70	2468,32	0,06	1,80
	6	79	1343,67	503,87	0,94	6210,68	0,16	4,80	2468,38	0,06	1,80
	7	75	1304,92	391,48	0,96	6210,84	0,20	6,00	2468,44	0,06	1,80
	8	92	1604,33	467,93	0,96	6211,04	0,24	7,20	2468,50	0,07	2,10
	9	69	1168,16	454,28	0,93	6211,28	0,18	5,40	2468,57	0,07	2,10
	10	80	1354,39	526,71	0,93	6211,46	0,18	5,40	2468,64	0,07	2,10
	11	47	838,20	162,23	0,98	6211,64	0,31	9,30	2468,71	0,06	1,80
	12	96	1684,96	449,32	0,97	6211,95	0,15	4,50	2468,77	0,04	1,20
	13	51	839,50	391,77	0,91	6212,10	0,15	4,50	2468,81	0,07	2,10
	14	90	1581,91	412,67	0,97	6212,25	0,23	6,90	2468,88	0,06	1,80
	15	61	1096,27	161,22	0,99	6212,48	0,34	10,20	2468,94	0,05	1,50
	16	95	1637,12	545,71	0,95	6212,82	0,21	6,30	2468,99	0,07	2,10
	17	56	1010,27	118,86	0,99	6213,03	0,34	10,20	2469,06	0,04	1,20
	18	47	814,13	257,09	0,95	6213,37	0,19	5,70	2469,10	0,06	1,80
	19	89	1550,99	456,17	0,96	6213,56	0,17	5,10	2469,16	0,05	1,50
	20	62	1095,13	262,83	0,97	6213,73	0,25	7,50	2469,21	0,06	1,80
	21	79	1425,21	167,67	0,99	6213,98	0,34	10,20	2469,27	0,04	1,20
	22	90	1582,99	408,51	0,97	6214,32	0,31	9,30	2469,31	0,08	2,40
	23	56	999,82	187,47	0,98	6214,63	0,32	9,60	2469,39	0,06	1,80
	24	91	1599,49	417,26	0,97	6214,95	0,23	6,90	2469,45	0,06	1,80

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка