

ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов

Июнь 2019 года

СНТ "Импульс"

ПС-405 "Низовская" яч. № 5 ф.405-01, КТП-16											
Дата	Время	напряжение 0,4 кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		60	Расч. коэфф.		60
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	41	-	-	-	1910,00	-	-	820,00	-	-
	1	56	997,49	199,50	0,98	1910,35	0,35	21,00	820,07	0,07	4,20
	2	99	1662,88	684,72	0,92	1910,70	0,17	10,20	820,14	0,07	4,20
	3	61	1024,60	421,90	0,92	1910,87	0,17	10,20	820,21	0,07	4,20
	4	87	1560,19	251,64	0,99	1911,04	0,31	18,60	820,28	0,05	3,00
	5	59	995,08	398,03	0,93	1911,35	0,20	12,00	820,33	0,08	4,80
	6	49	849,57	265,49	0,95	1911,55	0,16	9,60	820,41	0,05	3,00
	7	53	927,62	257,67	0,96	1911,71	0,18	10,80	820,46	0,05	3,00
	8	95	1669,79	435,60	0,97	1911,89	0,23	13,80	820,51	0,06	3,60
	9	55	989,70	136,51	0,99	1912,12	0,29	17,40	820,57	0,04	2,40
	10	90	1479,24	696,11	0,90	1912,41	0,17	10,20	820,61	0,08	4,80
	11	88	1576,77	262,80	0,99	1912,58	0,30	18,00	820,69	0,05	3,00
	12	55	951,54	304,49	0,95	1912,88	0,25	15,00	820,74	0,08	4,80
	13	67	1192,05	245,42	0,98	1913,13	0,34	20,40	820,82	0,07	4,20
	14	93	1654,64	340,66	0,98	1913,47	0,34	20,40	820,89	0,07	4,20
	15	98	1742,75	363,07	0,98	1913,81	0,24	14,40	820,96	0,05	3,00
	16	98	1730,47	417,70	0,97	1914,05	0,29	17,40	821,01	0,07	4,20
	17	69	1220,07	287,07	0,97	1914,34	0,17	10,20	821,08	0,04	2,40
	18	55	983,87	173,62	0,98	1914,51	0,34	20,40	821,12	0,06	3,60
	19	96	1683,88	453,35	0,97	1914,85	0,26	15,60	821,18	0,07	4,20
	20	47	842,14	140,36	0,99	1915,11	0,24	14,40	821,25	0,04	2,40
	21	67	1204,10	177,07	0,99	1915,35	0,34	20,40	821,29	0,05	3,00
	22	56	995,42	209,56	0,98	1915,69	0,19	11,40	821,34	0,04	2,40
	23	87	1547,89	318,68	0,98	1915,88	0,34	20,40	821,38	0,07	4,20
	24	81	1395,86	465,29	0,95	1916,22	0,15	9,00	821,45	0,05	3,00

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка