

**ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по
вводам трансформаторов**

Июнь 2019 года

СНТ "Фауна"

ПС "Спиринская" ф.1, ТП-4645

Дата	Время	напряжение <u>0,4</u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		80	Расч. коэфф.		80
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	70	-	-	-	11756,00	-	-	5832,00	-	-
	1	85	1433,59	573,44	0,93	11756,10	0,10	8,00	5832,04	0,04	3,20
	2	78	1389,36	277,87	0,98	11756,20	0,35	28,00	5832,08	0,07	5,60
	3	82	1440,49	379,08	0,97	11756,55	0,19	15,20	5832,15	0,05	4,00
	4	95	1707,31	251,08	0,99	11756,74	0,34	27,20	5832,20	0,05	4,00
	5	48	823,53	286,44	0,94	11757,08	0,23	18,40	5832,25	0,08	6,40
	6	83	1439,06	449,71	0,95	11757,31	0,16	12,80	5832,33	0,05	4,00
	7	82	1391,95	530,27	0,93	11757,47	0,21	16,80	5832,38	0,08	6,40
	8	64	1065,09	465,98	0,92	11757,68	0,16	12,80	5832,46	0,07	5,60
	9	93	1668,13	266,90	0,99	11757,84	0,25	20,00	5832,53	0,04	3,20
	10	46	826,57	122,45	0,99	11758,09	0,27	21,60	5832,57	0,04	3,20
	11	74	1186,07	632,57	0,88	11758,36	0,15	12,00	5832,61	0,08	6,40
	12	74	1321,19	247,72	0,98	11758,51	0,32	25,60	5832,69	0,06	4,80
	13	96	1688,03	437,64	0,97	11758,83	0,27	21,60	5832,75	0,07	5,60
	14	85	1458,33	507,24	0,94	11759,10	0,23	18,40	5832,82	0,08	6,40
	15	81	1419,52	387,14	0,96	11759,33	0,22	17,60	5832,90	0,06	4,80
	16	62	1099,41	244,31	0,98	11759,55	0,18	14,40	5832,96	0,04	3,20
	17	80	1406,69	364,70	0,97	11759,73	0,27	21,60	5833,00	0,07	5,60
	18	56	994,66	213,14	0,98	11760,00	0,28	22,40	5833,07	0,06	4,80
	19	91	1617,04	343,01	0,98	11760,28	0,33	26,40	5833,13	0,07	5,60
	20	82	1473,68	216,72	0,99	11760,61	0,34	27,20	5833,20	0,05	4,00
	21	41	710,86	222,14	0,95	11760,95	0,16	12,80	5833,25	0,05	4,00
	22	50	829,97	368,88	0,91	11761,11	0,18	14,40	5833,30	0,08	6,40
	23	86	1523,34	346,21	0,98	11761,29	0,22	17,60	5833,38	0,05	4,00
	24	58	1018,88	268,13	0,97	11761,51	0,19	15,20	5833,43	0,05	4,00

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка