

ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов

Июнь 2019 года

ДНП "Вымпел"

ПС-257 "Кронштадская" ф. 1, МТП-4530											
Дата	Время	напряжение <u>0,4</u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		120	Расч. коэфф.		120
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	61	-	-	-	69,00	-	-	41,00	-	-
	1	43	698,63	349,32	0,89	69,14	0,14	16,80	41,07	0,07	8,40
	2	42	736,05	200,74	0,96	69,28	0,22	26,40	41,14	0,06	7,20
	3	50	897,69	138,11	0,99	69,50	0,26	31,20	41,20	0,04	4,80
	4	70	1222,63	349,32	0,96	69,76	0,21	25,20	41,24	0,06	7,20
	5	87	1553,29	291,24	0,98	69,97	0,32	38,40	41,30	0,06	7,20
	6	83	1411,70	529,39	0,94	70,29	0,16	19,20	41,36	0,06	7,20
	7	54	930,57	310,19	0,95	70,45	0,15	18,00	41,42	0,05	6,00
	8	92	1614,75	430,60	0,97	70,60	0,30	36,00	41,47	0,08	9,60
	9	47	802,35	291,76	0,94	70,90	0,22	26,40	41,55	0,08	9,60
	10	45	796,04	185,74	0,97	71,12	0,30	36,00	41,63	0,07	8,40
	11	88	1583,53	218,42	0,99	71,42	0,29	34,80	41,70	0,04	4,80
	12	81	1447,63	263,21	0,98	71,71	0,33	39,60	41,74	0,06	7,20
	13	51	839,50	391,77	0,91	72,04	0,15	18,00	41,80	0,07	8,40
	14	50	821,80	386,73	0,90	72,19	0,17	20,40	41,87	0,08	9,60
	15	58	1022,11	255,53	0,97	72,36	0,20	24,00	41,95	0,05	6,00
	16	44	787,77	135,05	0,99	72,56	0,35	42,00	42,00	0,06	7,20
	17	88	1544,55	411,88	0,97	72,91	0,15	18,00	42,06	0,04	4,80
	18	69	1235,36	211,78	0,99	73,06	0,35	42,00	42,10	0,06	7,20
	19	46	819,36	163,87	0,98	73,41	0,20	24,00	42,16	0,04	4,80
	20	59	958,59	479,29	0,89	73,61	0,16	19,20	42,20	0,08	9,60
	21	43	731,36	274,26	0,94	73,77	0,16	19,20	42,28	0,06	7,20
	22	41	723,80	175,47	0,97	73,93	0,33	39,60	42,34	0,08	9,60
	23	68	1207,80	258,81	0,98	74,26	0,28	33,60	42,42	0,06	7,20
	24	41	727,03	161,56	0,98	74,54	0,18	21,60	42,48	0,04	4,80

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка