

ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов

Июнь 2019 года

ЖСК "Модуль"

ПС-615 "Песочная" ф. 615-02 , ТП-604 ввод 1											
Дата	Время	напряжение <u>0,4</u> кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		50	Расч. коэфф.		50
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	58	-	-	-	1663,00	-	-	779,00	-	-
	1	76	1309,70	436,57	0,95	1663,12	0,12	6,00	779,04	0,04	2,00
	2	67	1189,28	258,54	0,98	1663,24	0,23	11,50	779,08	0,05	2,50
	3	72	1245,66	398,61	0,95	1663,47	0,25	12,50	779,13	0,08	4,00
	4	65	1160,99	215,00	0,98	1663,72	0,27	13,50	779,21	0,05	2,50
	5	62	1112,09	177,93	0,99	1663,99	0,25	12,50	779,26	0,04	2,00
	6	58	1022,11	255,53	0,97	1664,24	0,16	8,00	779,30	0,04	2,00
	7	99	1748,13	421,96	0,97	1664,40	0,29	14,50	779,34	0,07	3,50
	8	80	1428,31	267,81	0,98	1664,69	0,32	16,00	779,41	0,06	3,00
	9	60	1053,10	280,83	0,97	1665,01	0,15	7,50	779,47	0,04	2,00
	10	45	768,21	279,35	0,94	1665,16	0,22	11,00	779,51	0,08	4,00
	11	40	716,71	119,45	0,99	1665,38	0,30	15,00	779,59	0,05	2,50
	12	88	1509,80	525,15	0,94	1665,68	0,23	11,50	779,64	0,08	4,00
	13	95	1680,53	392,12	0,97	1665,91	0,30	15,00	779,72	0,07	3,50
	14	66	1185,95	175,70	0,99	1666,21	0,27	13,50	779,79	0,04	2,00
	15	91	1523,48	641,46	0,92	1666,48	0,19	9,50	779,83	0,08	4,00
	16	57	1025,69	141,48	0,99	1666,67	0,29	14,50	779,91	0,04	2,00
	17	68	1226,76	144,32	0,99	1666,96	0,34	17,00	779,95	0,04	2,00
	18	51	911,47	165,72	0,98	1667,30	0,33	16,50	779,99	0,06	3,00
	19	51	913,10	156,53	0,99	1667,63	0,35	17,50	780,05	0,06	3,00
	20	65	1145,47	286,37	0,97	1667,98	0,20	10,00	780,11	0,05	2,50
	21	71	1223,53	407,84	0,95	1668,18	0,15	7,50	780,16	0,05	2,50
	22	88	1567,48	313,50	0,98	1668,33	0,35	17,50	780,21	0,07	3,50
	23	56	997,49	199,50	0,98	1668,68	0,30	15,00	780,28	0,06	3,00
	24	82	1475,56	203,53	0,99	1668,98	0,29	14,50	780,34	0,04	2,00

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка