

ВЕДОМОСТЬ записи показаний нагрузки и расхода электрической энергии по вводам трансформаторов

Июнь 2019 года

СНТ "Эра"

ПС-732 ф.732-05, КРУН-10, ВЛ-10кВ Л 2, КТП-25											
Дата	Время	напряжение 0,4 кВ									
		А	кВт	квар	cos φ	Расч. коэфф.		40	Расч. коэфф.		40
						Активная энергия			Реактивная энергия		
						Показания прибора учета	разность	расход, кВт/час	Показания прибора учета	разность	расход, квар/час
22.06.2019	0	79	-	-	-	3682,00	-	-	1683,00	-	-
	1	75	1316,37	351,03	0,97	3682,30	0,30	12,00	1683,02	0,08	3,20
	2	86	1538,42	271,49	0,98	3682,60	0,34	13,60	4428,06	0,06	2,40
	3	69	1238,36	193,49	0,99	3682,94	0,32	12,80	4428,12	0,05	2,00
	4	87	1563,54	229,93	0,99	3683,26	0,34	13,60	4428,17	0,05	2,00
	5	96	1691,77	422,94	0,97	3683,60	0,20	8,00	4428,22	0,05	2,00
	6	56	909,85	454,92	0,89	3683,80	0,16	6,40	4428,27	0,08	3,20
	7	82	1441,29	375,99	0,97	3683,96	0,23	9,20	4428,35	0,06	2,40
	8	91	1636,40	233,77	0,99	3684,19	0,35	14,00	4428,41	0,05	2,00
	9	71	1271,17	217,92	0,99	3684,54	0,35	14,00	4428,46	0,06	2,40
	10	75	1304,92	391,48	0,96	3684,89	0,20	8,00	4428,52	0,06	2,40
	11	54	967,56	161,26	0,99	3685,09	0,24	9,60	4428,58	0,04	1,60
	12	61	1046,56	364,02	0,94	3685,33	0,23	9,20	4428,62	0,08	3,20
	13	52	912,10	245,57	0,97	3685,56	0,26	10,40	4428,70	0,07	2,80
	14	73	1289,98	307,14	0,97	3685,82	0,21	8,40	4428,77	0,05	2,00
	15	79	1396,89	328,68	0,97	3686,03	0,17	6,80	4428,82	0,04	1,60
	16	75	1327,49	306,34	0,97	3686,20	0,26	10,40	4428,86	0,06	2,40
	17	59	987,75	415,89	0,92	3686,46	0,19	7,60	4428,92	0,08	3,20
	18	44	771,10	210,30	0,96	3686,65	0,22	8,80	4429,00	0,06	2,40
	19	82	1467,87	253,08	0,99	3686,87	0,29	11,60	4429,06	0,05	2,00
	20	92	1494,75	747,37	0,89	3687,16	0,16	6,40	4429,11	0,08	3,20
	21	48	844,26	217,87	0,97	3687,32	0,31	12,40	4429,19	0,08	3,20
	22	73	1298,80	267,40	0,98	3687,63	0,34	13,60	4429,27	0,07	2,80
	23	80	1433,43	238,90	0,99	3687,97	0,30	12,00	4429,34	0,05	2,00
	24	54	910,75	364,30	0,93	3688,27	0,20	8,00	4429,39	0,08	3,20

Начальник диспетчерской службы

А.М.Анучка