

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организаций, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объём недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ООО "Ленсетъ" за I квартал 2023 г.

Наименование организации	Наименование подразделения	итоговый недоотпуск	Количество технологических нарушений (ТН), шт.			Распределение ТН по причинам, шт.						Количество разработанных противоаварийных мероприятий	Количество мероприятий выполненных в установленный срок
		Электроэнергии и тыс. кВт/ч	Общее количество технологических нарушений (ТН), шт.	Общее количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования	Количество отключений оборудования с успешным АПВ	Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания	Воздействие посторонних лиц и организаций	Воздействие стихийных явлений	Отключение в сетях питающих источников	Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ООО "Ленсетъ"	Январь	20.211	11	4	7	0	0	4	4	4	0	8	8
	Февраль	4.94	10	2	8	0	0	1	3	6	0	8	8
	Март	6.18	6	2	4	0	0	3	1	2	0	6	6